



BASSIN D'ORAGE NORD À CRÉER :
- Surface imperméabilisée reprise : $\approx 17\,590\text{ m}^2$ avec $C=0.497$
- Débit de fuite maximal : 5.3 l/s (3.0 l/s/ha)
- Volume centennial théorique à atteindre : 695 m^3
- Cote minimale des digues : 125.40 NGF
- Cote du radier de l'ouvrage de fuite : 123.80 NGF
- Cote des plus hautes eaux : 125.20 NGF
- Volume de stockage à cette cote : 708 m^3

BASSIN D'ORAGE SUD À CRÉER :
- Surface imperméabilisée reprise : $\approx 27\,440\text{ m}^2$ avec $C=0.577$
- Débit de fuite maximal : 8.2 l/s (3.0 l/s/ha)
- Volume centennial théorique à atteindre : $1\,152\text{ m}^3$
- Cote minimale des digues : 127.45 NGF
- Cote du radier de l'ouvrage de fuite : 125.50 NGF
- Cote des plus hautes eaux : 127.30 NGF
- Volume de stockage à cette cote : $1\,153\text{ m}^3$

NB : Le cadastre est indicatif (tracé non fiable) : le bornage périmétrique restera à réaliser. Les surfaces des lots sont indicatives et seront données après le bornage réalisé par un géomètre-expert.

ADAUC
1800 RUE DES SOUPRES
44300 NANTES
Tél : 07 45 10 40 95
Mail : con@adauc.fr

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER
"LA PÉPINIÈRE 2"
AUX HERBIERS

Commune Les Herbiers
6 Rue du Tourmiquet
85500 LES HERBIERS
Tél : 02 51 91 07 97

PLAN DE COMPOSITION